

Z A K O N

o zapaljivim tekućinama i plinovima

I TEMELJNE ODREDBE

Članak 1.

(Predmet Zakona)

Ovim Zakonom utvrđuju se uvjeti za izgradnju građevina i postrojenja za držanje, skladištenje i promet zapaljivih tekućina i plinova, uvjeti držanja, skladištenja i promet zapaljivim tekućinama i plinovima, uvjeti za obavljanje poslova skladištenja zapaljivih tekućina i plinova, načela za provedbu mjera zaštite od požara i eksplozija pri gradnji i uporabi građevina i postrojenja i držanju, skladištenju i prometu zapaljivim tekućinama i plinovima, te provedba nadzora nad tim mjerama na teritoriju Županije Posavske.

Članak 2.

(Primjena Zakona na vojne građevine i postrojenja)

Odredbe ovoga Zakona primjenjuju se i na vojne građevine i postrojenja, osim ako posebnim propisima nije drugačije određeno.

Članak 3.

(Značenje izraza)

Izrazi koji se rabe u ovom Zakonu imaju sljedeće značenje:

- a) zapaljive tekućine su tvari koje imaju penetraciju veću od 300 jedinica penetracije (1/10 mm) određenu prema normi za ispitivanje bitumena i čiji je tlak pare na 323,15 K (50°C) manji od 300 kPa (3 bara), a dijele se prema temperaturi plamišta na upaljive (lako zapaljive) tekućine čija je temperatura plamišta jednaka ili manja 311,15 K (38°C) sukladno pozitivnim normama. Upaljive (lako zapaljive) tekućine dodatno se dijele i prema temperaturi vrelišta sukladno pozitivnim normama,
- b) zapaljivi plinovi su stlačeni, tekući ili pod tlakom otopljeni plinovi koji imaju kritičnu temperaturu nižu od 323,15 K (50°C) ili na 323,15 K (50°C) tlak pare više od 300 kPa (3 bara) i koji se u smjesi sa zrakom mogu upaliti i eksplodirati,
- c) promet zapaljivih tekućina i plinova je njihovo pretakanje, utovar ili istovar u prometna sredstva ili iz njih, rukovanje prilikom dopreme, otpreme i smještaja u skladište i druge prostore, dopremu i otpremu naftovodima, plinovodima i prokutovodima, prodaju, uporabu i druge radnje sa zapaljivim tekućinama i plinovima,
- d) skladište zapaljivih tekućina ili plinova je građevina ili dio građevine ili prostor u kojima se obavlja skladištenje zapaljivih tekućina ili plinova,
- e) skladištenje je trajno ili povremeno, na propisan način, smještanje zapaljivih tekućina ili plinova u posude ili spremnike čiji je ukupni obujam veći od 2.000 l gorive tekućine, odnosno 20 l upaljivih (lako zapaljivih) tekućina ili više od 30 kg zapaljivih plinova, ako posebnim propisima nije određeno drugačije,
- f) držanje zapaljivih tekućina ili plinova je čuvanje ili odlaganje zapaljivih tekućina ili plinova u građevinama, građevinskim dijelovima ili izvan njih u posudama čiji ukupni obujam ne prelazi 200 l gorivih tekućina, odnosno 2 l upaljivih (lako upaljivih) tekućina i ne prelazi 30 kg zapaljivih plinova na način predviđen ovim Zakonom, propisima donesenim na temelju zakona, sukladno pozitivnim normama i uputama proizvođača,
- g) građevine su građevinski objekti na određenoj lokaciji koji se sastoje od građevinskog dijela ili ugrađene opreme što zajedno čine tehničko-tehnološku cjelinu kao što su naftovodi, plinovodi, produktovodi, spremnici, skladišta, pretakališta i druge građevine ili njeni dijelovi, a namijenjeni su za skladištenje ili promet zapaljivih tekućina ili plinova,

- h) spremnici su stabilni, polustabilni ili prijenosi zatvoreni sudovi koji se postavljaju na posebno uređenu podlogu, a u kojima se nalaze zapaljive tekućine ili plinovi obujma većeg od 250 l za zapaljive tekućine, odnosno više od 50 kg za zapaljive plinove, izrađeni prema propisima i važećim normama,
- i) posude su zatvoreni sudovi koji sadrže zapaljive tekućine ili plinove obujma do 250 l za zapaljive tekućine, odnosno do 50 kg za zapaljive plinove izrađene prema propisima i važećim normama,
- j) bočice su zatvoreni sudovi koji sadrže zapaljive tekućine ili plinove obujma manjeg ili jednakog 0,2 l (lakovi, alkoholi, plin za upaljače, sprejevi punjeni butanom ili propanom i slično),
- k) prodavaonice zapaljivih tekućina ili plinova su građevine, dijelovi građevine ili drugih prostori izgrađeni, odnosno prilagođeni prodaji zapaljivih tekućina ili plinova u posudama i bočicama sukladno ovom Zakonu, propisima donesenim na temelju zakona i važećim normama,
- l) postrojenje za zapaljive tekućine ili plinove je sustav koji se sastoji od spremnika ili posude, te instalacija i uređaja za proizvodnju, preradu, prijenos, pretakanje ili uporabu zapaljivih tekućina ili plinova, sustava za upravljanje i nadziranje sigurnosnog odvijanja tehnološkog procesa, stabilnih sustava za dojavu i gašenje požara i drugih instalacija i uređaja što zajedno čine tehnološku cjelinu,
- m) zone opasnosti su ugroženi prostori u građevini ili oko nje, dio građevine ili prostor gdje se nalaze zapaljive tekućine ili plinovi, u kojem je prisutna ili se može očekivati prisutnost zapaljive smjese para ili plinova sa zrakom koja nakon paljenja izgara po čitavoj nepotrošenoj smjesi, određene i razvrstane sukladno propisima i važećim normama,
- n) sigurnosna udaljenost je razdaljina u građevini ili oko nje ili dijela građevine preko koje se u slučaju požara ili eksplozije u ovisnosti o vrsti, količini i načinu uporabe zapaljivih tekućina ili plinova, tipa građevine i izvedenim mjerama zaštite, ne očekuje ugrožavanje susjednih dijelova građevine i drugih susjednih građevina i okoliša, a koja se određuje na temelju propisa i važećih normi, odnosno pravila tehničke prakse, ako ne postoje propisi ili važeće norme sukladno propisima o normizaciji,
- o) zapaljive tekućine općepoznatih značajki su goriva za prometna sredstva koja se prodaju na benzinskim postajama, ulje za loženje i tekućine za prehranu,
- p) zapaljivi plinovi općepoznatih značajki su zemni plin, propan-butan plin i gradski plin,
- q) oksidirajuće tvari su tvari koje se u dodiru sa drugim tvarima razlažu i pritom mogu procesom oksidacije uzrokovati gorenje,
- r) reaktivne tvari su tvari koje u dodiru s drugim tvarima mogu spontano kemijski reagirati pri čemu može doći do razaranja drugih tvari, povećanja temperature i slično,
- s) samozapaljive tvari su tvari koje se u dodiru sa zrakom ili vodom mogu spontano upaliti bez odvođenja izvora topline (otvorena vatra, iskra ili visoka temperatura),
- t) dobavljač plina je pravna osoba koja opskrbljuje plinom potrošače putem plinovoda ili na drugi način dostavlja plin u spremnik potrošača (npr. putem vagona, auto-cisterni i slično).

Članak 4.

(Promet zapaljivih tekućina i plinova)

(1) Skladištenje, držanje i promet zapaljivih tekućina i plinova mora se obavljati sukladno ovom Zakonu, propisima donesenim na temelju zakona, tehničkim normativima i normama, a uporaba i prema uputama proizvođača.

(2) Prijevoz zapaljivih tekućina i plinova obavlja se sukladno propisima o prijevozu opasnih tvari.

II ZAPALJIVE TEKUĆINE

Članak 5.

(Stavljanje u promet zapaljivih tekućina)

(1) Prije stavljanja zapaljivih tekućina u promet, proizvođač, odnosno uvoznik obavezan je utvrditi grupu zapaljivih tekućina prema temperaturi plamišta, kategoriju i stupanj opasnosti od požara prema važećim normama, te izraditi upute za sigurno skladištenje, držanje i prometovanje.

(2) Na posudama koje sadrže zapaljive tekućine, kad se stavljaju u prodaju, moraju biti ispisani podaci o vrsti i količini zapaljive tekućine na hrvatskom, bosanskom ili srpskom jeziku, te podaci iz stavka 1. ovoga članka na kvalitetno otiskanoj i zalijepljenoj naljepnici ili otiskani na samoj uputi.

(3) Odredba stavka 2. ovoga članka ne odnosi se na posude koje sadrže zapaljive tekućine namijenjene prehrani.

(4) Posude koje sadrže zapaljive tekućine moraju biti izrađene od odgovarajućeg materijala i na način predviđen propisima i važećim normama.

(5) Bočice koje sadrže upaljive (lako upaljive) tekućine moraju biti izrađene od materijala otpornog na tekućine koju sadrže i koje su označene jasnim znakovima opasnosti od požara i tekstom upozorenja za sigurnu uporabu i držanje na hrvatskom, bosanskom ili srpskom jeziku.

(6) Kada se isporuka zapaljivih tekućina ne obavlja u posudama ili bočicama, isporučitelj je dužan kupcu dati podatke i upute iz stavka 1. ovoga članka.

Članak 6.

(Promet zapaljivih tekućina)

(1) Pravne i fizičke osobe, te tijela županijske vlasti, tijela županijske uprave i jedinice lokalne samouprave koje obavljaju skladištenje, držanje i promet zapaljivih tekućina moraju za sve zapaljive tekućine koje skladište, drže ili kojima prometuju, a čije značajke nisu općepoznate, imati podatke o grupi zapaljive tekućine prema temperaturi plamišta i o kategoriji i stupnju opasnosti od požara sukladno važećim normama.

(2) Skladištenje, držanje i prometovanje zapaljivih tekućina obavlja se sukladno ovom Zakonu, propisima donesenim na temelju zakona i normi, odnosno uputom proizvođača pri čemu se moraju sačuvati od oštećenja podaci i oznake na postrojenjima, posudama i bočicama koje sadrže zapaljive tekućine sve do potpunog iskorištenja sadržaja, odnosno njihovog čišćenja od zapaljivih tekućina.

(3) Uvjete za izgradnju građevina i postrojenja za zapaljive tekućine, uvjete za skladištenje, držanje i promet zapaljivih tekućina te provedbu mjera zaštite od požara i eksplozija pri gradnji, skladištenju, držanju i prometu zapaljivih tekućina propisuje ministar unutarnjih poslova.

III ZAPALJIVI PLINOVI

Članak 7.

(Stavljanje u promet zapaljivih plinova)

(1) Prije stavljanja u promet zapaljivih plinova proizvođač, odnosno uvoznik obavezan je utvrditi kategoriju i stupanj opasnosti od požara prema važećim normama, te izraditi upute za sigurno skladištenje, držanje i promet.

(2) Pravne i fizičke osobe, te tijela županijske vlasti, tijela uprave i lokalne samouprave koje obavljaju skladištenje, držanje i promet zapaljivih plinova moraju za sve zapaljive plinove koje skladište, drže ili kojima prometuju, osim za zapaljive plinove

općepoznatih značajki, imati podatke o vrsti i stupnju opasnosti od požara, sukladno važećim normama.

(3) Prilikom prodaje zapaljivih plinova, proizvođač, odnosno pravna osoba koja dobavlja plin (u daljnjem tekstu: dobavljač plina) dužan je, uz svaku posudu ili spremnik, dati pismenu uputu za sigurno skladištenje, držanje i uporabu s podacima o vrsti i količini, te o kategoriji i stupnju opasnosti od požara.

(4) Pravne i fizičke osobe, te tijela županijske vlasti, tijela županijske uprave i jedinice lokalne samouprave obvezne su zapaljive plinove skladištiti, držati i rabiti sukladno propisima, odnosno uputama proizvođača.

(5) Propise o uvjetima za izgradnju građevina i postrojenja za zapaljive plinove, skladištenje držanje i promet zapaljivih plinova, te provedbu mjera zaštite od požara i eksplozija pri gradnji i korištenju građevina i postrojenja, skladištenju, držanju i prometu zapaljivih plinova donosi Ministarstvo unutarnjih poslova.

Članak 8.

(Spremnici i posude za zapaljive plinove)

(1) Spremnici i posude koje sadrže zapaljive plinove moraju biti označene, obojene i izrađene od materijala na način određen propisima i važećim normama.

(2) Spremnici i posude koje sadrže zapaljive plinove moraju se, prije i tokom uporabe, kontrolirati na način i u rokovima određen propisima o ispitivanju i kontroli sudova pod tlakom.

(3) Bočice koje sadrže zapaljive plinove moraju biti izrađene od materijala otpornog na zapaljivi plin što ga sadrže i označene znakovima opasnosti od požara i tekstom upozorenja za sigurnu uporabu i držanje na hrvatskom bosanskom ili srpskom jeziku.

Članak 9.

(Ispitivanje plinske instalacije)

(1) Ispravnog i nepropusnost novoizgrađene ili obnovljene (rekonstruirane) plinske instalacije u građevini ili dijelu građevine mora se, prije puštanja u rad, ispitati sukladno projektu plinske instalacije.

(2) Dobavljač plina dužan je ispitati ispravnog i nepropusnost plinskih instalacija od uličnog priključka, odnosno spremnika plina do trošila, te trošila u građevini ili dijelu građevine namijenjenih za stanovanje, najmanje jednom u godini prilikom promjene, odnosno umjeravanja plinomjera, ako drugim propisom nije određen kraći rok.

(3) Pravne i fizičke osobe, te tijela županijske vlasti, tijela uprave i jedinice lokalne samouprave koje rabe zapaljive plinove za zagrijavanje radnih prostora ili u tehnološkom procesu, dužne su ispitati ispravnost i nepropusnost svojih plinskih instalacija, od uličnog priključka, odnosno spremnika do trošila, te trošila tokom uporabe najmanje jednom u 5 godina, ako drugim propisima nije određen kraći rok.

(4) Uz prethodnu najavu dobavljača plina za obavljanje ispitivanja ispravnosti i nepropusnosti plinske instalacija iz stavka 1., 2. i 3. ovoga članka, pravne i fizičke osobe, te tijela županijske vlasti, tijela županijske uprave i jedinice lokalne samoupravne dužne su omogućiti nesmetano ispitivanje plinskih instalacija.

(5) Ispitivanje ispravnosti i nepropusnosti plinske instalacije iz stavka 1., 2. i 3. ovoga članka, pored dobavljača plina, može obavljati i ovlaštena pravna ili fizička osoba, a o ispravnosti i nepropusnosti ispitane plinske instalacije izdaje se uvjerenje.

(6) Ovlaštenje za pravne i fizičke osobe iz stavka 5. ovoga članka za ispitivanje ispravnosti i nepropusnosti plinske instalacije daje dobavljač plina.

(7) Propise o uvjetima i za dobivanje ovlaštenja iz stavka 6. ovoga članka, te postupak ispitivanja ispravnosti i nepropusnosti plinskih instalacija iz stavka 1., 2. i 3. ovoga članka propisuje dobavljač plina uz suglasnost Ministarstva unutarnjih poslova.

(8) Visinu troškova ispitivanja ispravnosti i nepropusnosti plinske instalacija iz stavka 1., 2. i 3. ovoga članka propisuje dobavljač plina uz suglasnosti Ministarstva unutarnjih poslova.

Članak 10.

(Projekt plinske instalacije)

(1) Plinska instalacija u građevini ili dijelu građevine mora biti izvedena sukladno projektu plinske instalacije izrađenom prema propisima i važećim normama, odnosno pravilima tehničke prakse sukladno propisima o normizaciji, do donošenja propisa i važećih normi.

(2) Kada se ispitivanje plinske instalacije iz članka 9. ovoga Zakona utvrdi da instalacija nije ispravna, da propušta ili da nije izvedena sukladno projektu, odnosno propisima i važećim normama, dobavljač plina dužan je uskratiti isporuku plina potrošaču kod kojeg su utvrđeni nedostaci, do njihovog otklanjanja.

IV UVJETI GRAĐENJA

Članak 11.

(Posebni uvjeti građenja)

(1) Građevine i postrojenja u kojima se obavlja skladištenje i promet zapaljivih tekućina ili plinova moraju se graditi na sigurnoj udaljenosti, sukladno posebnim uvjetima građenja.

(2) Posebne uvjete građenja glede zaštite od požara i eksplozija u postupku izdavanja urbanističke suglasnosti za gradnju ili obnovu (rekonstrukciju) građevine ili postrojenja u kojima se obavlja promet i skladištenje zapaljivih tekućina ili plinova utvrđuje Ministarstvo unutarnjih poslova.

(3) Uz zahtjev za utvrđivanje posebnih uvjeta građenja iz područja zaštite od požara i eksplozija iz stavka 2. i 3. ovoga članka prilaže se:

- a) situacijski nacrt o odgovarajućem omjeru, a najviše u omjeru 1.500 s ucrtanim planiranim i postojećim građevinama i postrojenjima, prometnicama, ogradama i slično, te predviđenim zonama opasnosti u tri dimenzije i sigurnosnim udaljenostima,
- b) popis vrsta i količina zapaljivih tekućina, odnosno plinova koji se namjeravaju skladištiti ili sa kojima će se obavljati promet,
- c) tehnički opis planirane građevine i tehnološkog procesa.

(4) Ako se, prema propisima ili važećim normama, odnosno pravilima tehničke prakse, ne može odrediti sigurnosna udaljenost, uz zahtjev iz stavka 1. ovoga članka prilaže se elaborat o određivanju sigurnosne udaljenosti koji sadrži potrebne proračuna i dokaze.

(5) Kad se prema propisima o građenju ne izdaje građevna dozvola, nadležno Ministarstvo unutarnjih poslova izdat će odobrenje za skladištenje i korištenje postrojenja za zapaljive tekućine i plinove kada utvrdi da su ispunjeni uvjeti iz stavka 1. ovoga članka i provedene propisima utvrđene mjere zaštite od požara.

(6) Kada za skladištenje zapaljivih tekućina ili plinova u spremnicima ili posudama, odnosno za postavljanje postrojenja za zapaljive tekućine ili plinove, prema posebnim propisima, nije potrebna urbanistička suglasnosti i građevna dozvola, nadležno Ministarstvo

unutarnjih poslova utvrdit će, na način propisan ovim člankom, posebne uvjete skladištenja zapaljivih tekućina ili plinova, odnosno postavljanja postrojenja za zapaljive tekućine ili plinove glede zaštite od požara.

(7) U slučaju iz stavka 6. ovoga članka, Ministarstvo unutarnjih poslova izdat će odobrenje za skladištenje ili korištenje postrojenja za zapaljive tekućine ili plinove kada utvrdi da su ispunjeni posebni uvjeti i provedene propisima utvrđene mjere zaštite od požara i eksplozija pri skladištenju zapaljivih tekućina ili plinova, odnosno postavljanju postrojenja za zapaljive tekućine ili plinove.

Članak 12.

(Građevna i uporabna dozvola)

Građevna i uporabna dozvola za građevinu ili postrojenje u kojima se obavlja skladištenje i promet zapaljivih tekućina ili plinova izdaje se sukladno odredbama posebnog zakona i Zakona o zaštiti od požara.

V UVJETI ZA DOBIVANJE ODOBRENJA ZA OBAVLJANJE POSLOVA SKLADIŠTENJA I PROMETA ZAPALJIVIH TEKUĆINA I PLINOVA TE ODRŽAVANJE I NADZIRANJE POSTROJENJA

Članak 13.

(Obavljanje poslova skladištenja i prometa zapaljivih tekućina i plinova)

(1) Poslove skladištenja i prometa zapaljivih tekućina ili plinova mogu obavljati fizičke osobe koje su osposobljene za obavljanje tih poslova i koje su upoznate s mjerama za sprečavanje nastanka i širenja požara i eksplozije, te s postupcima za gašenje požara.

(2) Fizičke osobe koje neposredno obavljaju poslove iz stavka 1. ovoga članka dužne su u obavljanju tih poslova pridržavati se propisanih mjera zaštite od požara i eksplozija i uputa za siguran rad.

(3) U građevinama i na prostorima gdje se obavlja skladištenje i promet zapaljivih tekućina ili plinova na vidnom mjestu moraju se postaviti oznake u svezi sa zaštitom od požara i eksplozija, upute za siguran rad i postupanje u slučaju požara i eksplozije.

Članak 14.

(Nadležnost za stručno osposobljavanje)

Uvjete i način osposobljavanja osoba koje obavljaju poslove skladištenja i prometa zapaljivih tekućina i plinova propisuje Ministarstvo unutarnjih poslova.

Članak 15.

(Rokovi za ispitivanje instalacija)

(1) Održavanje i nadziranje ispravnosti postrojenja za zapaljive tekućine i plinove obavlja se na način i u vremenskim razmacima određenim propisom, odnosno uputom proizvođača, o čemu mora postojati dokumentacija.

(2) Održavanje i nadziranje ispravnosti iz stavka 1. ovoga članka mogu obavljati osposobljene osobe.

VI OPĆE MJERE ZAŠTITE OD POŽARA I EKSPLOZIJA

Članak 16.

(Uvjeti za tehnološke procese)

Tehnološki procesi u kojima se uporabljaju zapaljive tekućine ili plinovi moraju imati uređaje za upravljanje i nadziranje tehnološkog procesa, te sprečavanje nastanka požara ili eksplozije, kao i sustav za dojavu i gašenje požara prema propisima i važećim normama ili inozemnih propisima i normama sukladno propisima o normizaciji.

Članak 17.
(Sigurnosne mjere)

U zonama opasnosti zabranjeno je:

- a) držanje i uporaba alata, uređaja i opreme koje pri uporabi mogu iskriti,
- b) pušenje i korištenje otvorene vatre u bilo kojem obliku,
- c) držanje oksidirajućih, reaktivnih ili samozapaljivih tvari,
- d) odlaganje zapaljivih i drugih tvari koje nisu namijenjene tehnološkom procesu,
- e) pristup vozilima koja pri radu svog pogonskog uređaja mogu iskriti,
- f) uporabu uređaja koji nemaju protueksplozijsku zaštitu,
- g) nošenje odjeće i obuće koja se može nabiti statičkim elektricitetom i uporaba uređaja i opreme koja nisu propisno zaštićena od statičkog elektriciteta.

Članak 18.
(Uvjeti za skladištenje i promet)

(1) Zabranjeno je skladištenje i promet zapaljivih tekućina i plinova u građevinama, dijelovima građevina ili prostora koji nisu namijenjeni za skladištenje ili promet zapaljivih tekućina ili plinova.

(2) Zapaljive tekućine ili plinovi mogu se držati u građevinama, dijelovima građevine ili prostorima koji su namijenjeni za skladištenje ili promet zapaljivim tekućinama ili plinovima samo pod propisanim uvjetima.

(3) Uvjete iz stavka 2. ovoga članka propisuje Ministarstvo unutarnjih poslova.

(4) U skladištima i postrojenjima za zapaljive tekućine ili plinove zabranjeno je skladištenje i promet zapaljivih tekućina ili plinova u količinama većim od odobrenih, kao i skladištenje i promet zapaljivih tekućina ili plinova koji nisu odobreni.

VII UVJETI ZA PRODAJU ZAPALJIVIH TEKUĆINA I PLIHOVA

Članak 19.
(Prodaja u posudama)

(1) Prodaja upaljivih (lako zapaljivih) tekućina ili plinova u posudama dopuštena je samo u prodavaonicama zapaljivih tekućina ili plinova.

(2) U prodavaonicama mogu se prodavati upaljive (lako zapaljive) tekućine ili plinovi samo u originalnom i neoštećenom pakovanju.

Članak 20.
(Prodaja u bočicama)

(1) Prodaja upaljivih (lako zapaljivih) tekućina ili plinova u bočicama može se obavljati izvan prodavaonica zapaljivih tekućina ili plinova, ako njihov ukupni obujam ne prelazi 20 l.

(2) Prodaja, držanje i skladištenje upaljivih (lako zapaljivih) tekućina ili plinova u bočicama kada ukupna količina prelazi 20 l mora se obavljati na način predviđen za posude koje sadrže upaljive (lako zapaljive) tekućine, odnosno zapaljive plinove.

Članak 21.

(Opskrba motornih vozila)

(1) Opskrba motornih vozila, plovila i drugih prometnih sredstava zapaljivim tekućinama ili plinovima (gorivom) mora se obavljati samo u građevinama i otvorenim prostorima koji ispunjavaju propisane uvjete.

(2) Uvjete za izgradnju i provedbu mjera zaštite od požara i eksplozija za građevine i otvorene prostore za opskrbu motornih vozila gorivom propisuje Ministarstvo unutarnjih poslova.

Članak 22.

(Nadzor)

(1) Upravni nadzor nad provedbom ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju njega obavlja Ministarstvo unutarnjih poslova.

(2) Inspekcijski nadzor nad provedbom ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju njega, sukladno Zakonu o zaštiti od požara, provode inspektori zaštite od požara Ministarstva unutarnjih poslova.

(3) Ovlaštenje Ministarstva unutarnjih poslova iz Zakona o zaštiti od požara sukladno se primjenjuju i prilikom obavljanja upravnog i inspekcijskog nadzora nad provedbom ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju ovoga Zakona.

VIII KAZNENE ODREDBE

Članak 23.

(Novčane kazne za pravne osobe)

Novčanom kaznom u iznosu od 3.000,00 do 10.000,00 KM kaznit će se za prekršaj pravna osoba:

- a) ako u prodaju stavi posudu sa zapaljivim tekućinama bez podataka na hrvatskom, bosanskom ili srpskom jeziku ili ne da propisane podatke i upute ili ako su ti podaci netočni (članka 5. stavak 2. i 6.),
- b) ako u prodaju stavi posude sa zapaljivim tekućinama koje nisu izrađene od odgovarajućeg materijala i na način određen propisima i važećim normama (članak 5. stavak 4.),
- c) ako u prodaju stavi bočice koje sadrže upaljive (lako zapaljive) tekućine od neodgovarajućeg materijala ili bez znakova opasnosti ili teksta upozorenja za sigurnu uporabu i držanje na hrvatskom, bosanskom ili srpskom jeziku (članak 5. stavak 5.),
- d) ako pri skladištenju, držanju ili prometu zapaljivih tekućina ne posjeduje propisane podatke ili ako zapaljive tekućine ne skladišti ili ne drži ili upotrebljuje sukladno propisima, odnosno uputom proizvođača ili ako ošteti podatke na postrojenjima, posudama i bočicama, tako da one nisu više čitljive prije potpunog iskorištenja sadržaja, odnosno njihovog čišćenja od zapaljivih tekućina (članak 6. stavak 1. i 2.),
- e) ako stavi u promet zapaljive plinove bez podataka ili uputa ili ako su ti podaci netočni (članak 7. stavak 1.),
- f) ako pri skladištenju, držanju ili prometu zapaljivih plinova, osim plinova općepoznatih značajki, ne posjeduje pripisane podatke (članak 7. stavak 2.),
- g) ako kod prodaje ne da pismenu uputu s podacima o vrsti i količini, te o kategoriji i stupnju opasnosti od požara (članak 7. stavak 3.),

- h) ako zapaljive plinove ne skladišti ili ne drži ili ne rabi sukladno propisima, odnosno uputama proizvođača (članak 7. stavak 4.),
- i) ako spremnici i posude koje sadrže zapaljive plinove nisu označene, obojene i izrađene od materijala i na način određen propisima i važećim normama, odnosno ako ne obavljaju kontrolu sukladno propisima o sudovima pod tlakom (članak 8. stavak 1. i 2.),
- j) ako u prodaju stavi bočine koje sadrže zapaljive plinove od neodgovarajućeg materijala ili bez znakova opasnosti ili teksta upozorenja za sigurnu uporabu i držanje na hrvatskom, bosanskom ili srpskom jeziku (članak 8. stavak 3.),
- k) ako ne obavlja ispitivanja ispravnosti i nepropusnosti plinskih instalacija u propisanim rokovima (članak 9. stavak 1., 2. i 3.),
- l) ako ne omogući nesmetano ispitivanje plinskih instalacija (članak 9. stavak 4.),
- m) ako ne uskrati isporuku plina potrošaču kod kojeg su utvrđeni nedostaci (članak 10. stavak 2.),
- n) ako građevinu ili postrojenje ne gradi na sigurnoj udaljenosti (članak 11. stavak 1.),
- o) ako skladišti zapaljive tekućine i plinove ili koristi postrojenje za zapaljive tekućine i plinove bez odobrenja (članak 11. stavak 5. i 7.),
- p) ako poslove skladištenja i prometa zapaljivih tekućina i plinova povjeri fizičkoj osobi koja nije osposobljena ili nije upoznata s mjerama za sprečavanje nastanka i širenja požara i eksplozija i postupcima za gašenje požara (članak 13. stavak 1.),
- q) ako u građevinama i na prostorima gdje se obavlja skladištenje i promet zapaljivih tekućina ili plinova na vidnim mjestima ne postavi oznake u svezi sa zaštitom od požara ili eksplozije ili upute za siguran rad i postupanje u slučaju požara i eksplozije (članak 13. stavak 3.),
- r) ako održavanje i nadziranje ispravnosti postrojenja za zapaljive tekućine i plinove ne obavlja na način i u vremenskim razmacima određen propisima, odnosno uputama proizvođača ili o tome nema dokumentaciju (članak 15. stavak 1.),
- s) ako održavanje i nadziranje ispravnosti postrojenja za zapaljive tekućine i plinove obavlja osoba koja nije osposobljena (članak 15. stavak 2.),
- t) ako drži ili rabi alat, uređaje i opremu koja pri uporabi mogu iskriti (članak 17. točka a),
- u) ako u zoni opasnosti puši ili koristi otvorenu vatru u bilo kojem obliku (članak 17. točka b),
- v) ako u zoni opasnosti drži oksidirajuće, reaktivne ili samozapaljive tvari (članak 17. točka c),
- w) ako u zoni opasnosti odlaže zapaljive i druge tvari koje nisu namijenjene tehnološkom procesu (članak 17. točka d),
- x) ako u zoni opasnosti dozvoli pristup vozilima koja pri radu svog pogonskog uređaja mogu iskriti (članak 17. točka e),
- y) ako u zoni opasnosti rabi električne uređaje koji nemaju protueksplozijsku zaštitu (članak 17. točka f),
- z) ako u zoni opasnosti nosi odjeću i obući koja se može nabiti statičkim elektricitetom ili rabi uređaje ili opremu koji nisu propisno zaštićeni od statičkog elektriciteta (članak 17. točka g),
- aa) ako skladišti ili prometuje zapaljivima tekućinama ili plinovima u građevinama, građevinskim dijelovima ili prostorima koji nisu namijenjeni za skladištenje ili promet zapaljivih tekućina ili plinova (članak 18. stavak 1.),
- bb) ako zapaljive tekućine ili plinove drži u građevinama, dijelovima građevine ili prostorima koji nisu namijenjeni za skladištenje ili promet zapaljivih tekućina ili plinova suprotno propisanim uvjetima (članak 18. stavak 2.),

- cc) ako u skladištima i postrojenjima skladišti i prometuje zapaljivim tekućinama ili plinovima u količinama većim od odobrenih ili skladišti i prometuje zapaljivim tekućinama ili plinovima koji nisu odobreni (članak 18. stavak 4.),
- dd) ako prodaje upaljive (lako zapaljive) tekućine ili plinove u posudama izvan prodavaonica zapaljivih tekućina ili plinova (članak 19. stavak 1),
- ee) ako u prodavaonicama prodaje upaljive (lako zapaljive) tekućine koje nisu u originalnom i neoštećenom pakovanju (članak 19. stavak 2.),
- ff) ako prodaju upaljivih (lako zapaljivih) tekućina ili plinova u bočicama obavlja izvan prodavaonica zapaljivih tekućina ili plinova, a njihov ukupni obujam prelazi 20 l (članak 20. stavak 1.),
- gg) ako prodaju, držanje ili skladištenje upaljivih (lako zapaljivih) tekućina ili plinova u bočicama, kada ukupna količina prelazi 20 l, ne obavlja na način predviđen za posude koje sadrže upaljive (lako zapaljive) tekućine, odnosno zapaljive plinove (članak 20. stavak 2.),
- hh) ako opskrbu motornih vozila, plovila i drugih prometnih sredstava zapaljivim tekućinama ili plinovima (gorivom) obavlja u građevinama ili na prostorima koji ne ispunjavaju propisane uvjete (članak 21. stavak 1.).

Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se novčanom kaznom u iznosu od 1.000,00 do 3.000,00 KM i odgovorna osoba u pravnoj osobi, tijelu županijske uprave, tijelu uprave i jedinici lokalne samouprave i uprave.

Članak 24.

(Novčane kazne za fizičke osobe)

Novčanom kaznom u iznosu od 500,00 do 1.500,00 KM kaznit će se za prekršaj fizička osoba:

- a) ako pri skladištenju, držanju ili prometu zapaljivih tekućina ne posjeduje propisane podatke ili ako zapaljive tekućine ne skladišti, ne drži ili ne upotrebljuje sukladno propisima, odnosno uputom proizvođača, ako ošteti podatke na postrojenjima, posudama ili bočicama tako da oni nisu više čitljivi prije potpunog iskorištenja sadržaja, odnosno njihovog čišćenja od zapaljivih tekućina (članak 6. stavak 1. i 2.),
- b) ako zapaljive plinove ne skladišti, ne drži ili ne rabi sukladno propisima, odnosno uputom proizvođača (članak 7. stavak 4.),
- c) ako ne omogući nesmetano ispitivanje plinskih instalacija (članak 9. stavak 4.),
- d) ako građevine ili postrojenja ne gradi na sigurnoj udaljenosti (članak 11. stavak 1.),
- e) ako skladišti zapaljive tekućine i plinove ili koristi postrojenje za zapaljive tekućine i plinove bez odobrenja (članak 11. stavak 5. i 7.),
- f) ako se prilikom obavljanja skladištenja i prometa zapaljivih tekućina ili plinova ne pridržava propisanih mjera zaštite od požara i eksplozija, te uputa za siguran rad (članak 13. stavak 2),
- g) ako u zoni opasnosti puši ili koristi otvorenu vatru u bilo kojem obliku (članak 17. točka b),
- h) ako skladišti ili prometuje zapaljivim tekućinama ili plinovima u građevinama, građevinskim dijelovima ili prostorima koji nisu namijenjeni za skladištenje ili promet zapaljivih tekućina ili plinova (članak 18. stavak 19),
- i) ako zapaljive tekućine ili plinove drži u građevinama, dijelovima građevina ili prostorima koji nisu namijenjeni za skladištenje ili promet zapaljivih tekućina ili plinova suprotno propisanim uvjetima (članak 18. stavak 2),
- j) ako prodaje upaljive (lako zapaljive) tekućine ili plinove u posudama izvan prodavaonica zapaljivih tekućina ili plinova (članak 19. stavak 1.).

IV PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 25.

(Donošenje provedbenih propisa)

Propisi za čije je donošenje nadležan ministar unutarnjih poslova donijet će se u roku godine dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona. Ovlašćuje se ministar unutarnjih poslova da u propisima za čije je donošenje po ovom Zakonu ovlašten uređuje prekršaje i propisuje kazne za te prekršaje.

Članak 26.

(Važenje propisa)

Do stupanja na snagu propisa iz članka 25. ovoga Zakona ostaju na snazi propisi iz članka 55. Zakona o prometu eksplozivnih tvari i zapaljivih tekućina i plinova ("Službeni list BiH" broj 39/89 i 36/90), ako nisu u suprotnosti s odredbama ovoga Zakona.

Članak 27.

(Prestanak važenja zakona)

Na dan stupanja na snagu ovoga Zakona prestaje važiti Zakon o prometu eksplozivnih tvari i zapaljivih tekućina i plinova ("Službeni list BiH" broj 39/89 i 36/90).

Članak 28.

(Stupanje na snagu)

Ovaj Zakon stupa na snagu osmog dana od dana objave u " Narodnim novinama Županije Posavske."

Bosna i Hercegovina
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ŽUPANIJA POSAVSKA
Skupština
Broj: 01-02-139/08
Domaljevac, 04.12.2008. godine

Predsjednik
Zvonko Mišković v.r.